

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.1/2019- **Уградња гасне котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту, наручиоца ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу**

ПИТАЊЕ 1.

S obzirom da traženi kotao u upitu ima maksimalni radni pritisak u grejnom krugu 4 bar, što piše u priloženom tehničkom katalogu, kao i da je u specifikaciji izabran i tražen ventil sigurnosti na 3 bar, smatramo da treba na strani 7 izmenjene konkursne dokumentacije promeniti ili izbrisati tehnicki podatak "dozvoljeni radni pritisak minimum 6 bar".

ODGOVOR

Izvršićemo izmenu konkursne dokumentacije:

Iz tabele Minimalne tehničke karakteristike , na strani 7. Izbrisaće se min dozv. rad. prit. 6 bar iz reda tabele, jer je očigledna greška i u suprotnosti je sa prethodnim traženim karakteristikama u dokumentaciji.

I

28.03.2019.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE