

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.1/2019- Уградња гасне котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту, наручиоца ОШ Аца Алексич у Алексабдровцу

ПИТАЊЕ 1. :

Na strani br.23 u obrascu 5 ponude. naveli ste **da** prosečna efikasnost generatora mora biti 109,0% Shodno navedenom modelu generator u specifikaciji ponude BAXI GMC+3, a iz kataloga gasnih kotlova BAXI Luna duo TEC MP+ I . I 50 (koj i se ugraduju u traženi modul) se jasno vidi da se efikasnost kotla kreće u granicama od 88,4 % do 108,6% (tehnički list u prilogu) Sto cini da je prosedna efikasnost daleko ispod tražene. Takodje, poznavajući tehničke karakteristike sličnih kotlova kojii se nude na trzistu Srbije znamo da nijedan kotao ne zadovoljava trazeni stepen ellkasnosti. te predlažemo da korigujete minimalni stepen efikasnosti na nivo koji je tržišno i tehnički realan.

ОДГОВОР на питање 1.

У тексту конкурсне документације пише „ Просечна ефикасност генератора: 109,0 % „

Вредност 109 је заокружена тачна вредност 108,6 %. Прихватиће се и понуда са вредношћу 108.6 % и већим. Уместо речи „ просечна „ треба да стоји рећ „максимална“

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ 2. :

Na strani br.23 ste naveli da se "generator toplote sastoji od kontejnerske kotlarnice od aluminiјumske konstrukcije i pocinkovanih sendvič panela ispunjenih kamenom vunom deblјine 45 cm..." Da li je u pitanju tehnička greška i kamena vuna treba biti deblјine 45mm tj, 4,5 cm ili je zaista zahtevana deblјina izolacije od skoro 0,5 m?

ОДГОВОР на питање 2.

Код броја „45“ је у питању техничка грешка и треба да стоји „4,5“

Наручилац ће у овом делу исправити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ 3.

У табели Minimalne tehničke karakteristike на страни бр. 7 тражите изјаву произвођача на меморандуму везано за гаранцију. Молимо да измените конкурсну документацију, јер гаранције издаје увозник а не произвођач и да као доказ прихватите изјаву о гаранцији издату од стране увозника.

ОДГОВОР на питање 3.

Може се прихватити гаранција произвођача или гаранција увозника.

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију.

4.ПИТАЊЕ

У позиву је наведен обавезан обилазак локације. Подсећам Вас да је став Републичке комисије за заштиту понуђача да обилазак локације не може бити обавезан самим тим не може елиминаторни услов за понуђаче. Стигавши у вези сматрам да је неопходно изменити овај услов.

ОДГОВОР на питање 4.

Наручилац је сматрао да ће обилазак предметне локације од стране потенцијалних понуђача допринети бољем сагледавању предмета јавне набавке и тиме олакшати сачињавање понуде.

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију.

5. ПИТАЊЕ

У склопу документације захтева се гарантни рок на изменјивач од 10 година. Да ли је наручилац предвидео годишње одржавање након истека 2 године обавезне гаранције?

ОДГОВОР на питање 5.

Обавеза годишњег сервиса је прописана од стране дистрибутера гаса и корисник мора радити сервис сваке године; ово није посебно предвиђено конкурсном документацијом јер је прописано на други начин.

ПИТАЊЕ 6.

Da li izjavu o garantnom roku na uređaj i izmenjivač može da da i ovlašćeni uvoznik za Republiku Srbiju ili je potrebna izjava isključivo od strane proizvođača?

ОДГОВОР на питање 6.

Може и увозник да да изјаву о гаранцији

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију

На основу члана 63. Закона питања и одговори као и измена конкурсне документације биће објављени на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

