

ОШ“АЦА АЛЕКСИЋ“

Број: 348

Датум: 28.03.2019.

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

### БРОЈ 3.

**1. У табели МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, на страни 7.  
брише се ред са текстом:**

Дозвољени радни притисак, bar	мин. 6 bar	
-------------------------------	------------	--

2. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама , објавиће се Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

**Продужава се рок за подношење понуда и сада гласи:**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **08.04.2019** године до **12,00** часова

**Отварање понуда** обавиће се у просторијама наручиоца **08.04.2019** године у **13,00** часова.

3. Све остало наведено у Позиву за достављање понуда и Пречишћеном тексту конкурсне документације број 339 од 26.03.2019. објављеним на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца дана ,остаје непромењено.

4. Овим обавештавамо понуђаче да ће се ове Измене и допуне конкурсне документације као и као и на основу њих Пречишћен текст конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

5. У прилогу се налази и измењена страна број 7 и Пречишћен текст Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 1.3.1/2019 .

11. Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са овим Изменама и допунама конкурсне документације и Пречишћеним текстом Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	Захтеване минималне карактеристике	Карактеристике понуђене опреме	Начин доказивања карактеристика понуђене опреме
Произвођач			Званична техничка документација понуђеног уређаја на српском језику
Модел			
Минимални топлотни капацитет (kW) при температурном режиму 50/30°C према EN 15417 и EN677 за рад на гориво природни гас или ТНГ	мин. 150 kW		
Опсег топлотног капацитета тј. однос минималне и максималне снаге уређаја	мин. 1:4,5		
Тип уређаја	кондензациони тип уређаја		
Материјал измењивача димни гасови/вода	нерђајући челик (INOX)		
Начин регулације сагоревања	склопом за аутоматско подешавање и оптимизовање квалитета сагоревања тј. смеше ваздух/гориво за све промене врсте и квалитета горива		

Гаранција, година	мин. 2 године на уређај		Изјава произвођача уређаја на меморандуму
	мин. 10 година на измењивач димни гасови/вода		или Изјава увозника уређаја на меморандуму
Сертификати	Типски ЗА сертификат о контролисању издат од стране акредитованог контролног тела Републике Србије		Копија типског ЗА сертификата о контролисању издата од стране акредитованог контролног тела Републике Србије

